

## **Pressebericht**

**Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH**

**Versorgungsunterbrechung vom 09.04.2013**

Am Dienstag, den 09. April 2013 kam es um 17:07 Uhr zu einer Versorgungsunterbrechung im 20.000-Volt-Stromnetz der Ortsteile Bernbach, Rotensol, Neusatz und Kullenmühle. Mit einem lauten Knall verursachte ein defekter Kabelendverschluss in der Transformatorstation Klötzweg einen Kurzschluss. Durch Netzumschaltungen konnte ein Großteil der betroffenen Stationen bereits nach 45 Minuten und um 18:36 Uhr das komplette Netz wieder in Betrieb genommen werden. Bereits am heutigen Mittwoch beginnen die Monteure mit den Reparaturarbeiten, bei denen aber keine Stromabschaltungen erforderlich sind.